



Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ

Åsumvej 35
5240 Odense NØ
www.beredskabfyn.dk
Tlf.: 65 51 18 00
E-mail:
beredskabfyn@bered
skabfyn.dk

Brandsynsrapport

Brandsynet blev afviklet af Mikael Kristiansen d. 16/08-2023

Beredskab Fyn har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse.

Under brandsynet blev det kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Tilstede under brandsyn var:

- Mette Honoré
- Mikkel Bentzen

Brandsynet omfattede følgende:

Lokalcenter Rosengård
Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ

Der blev under brandsynet observeret følgende:

Påbud

Fra BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange med krævet handlingsfrist: 21/08-2023

Lokation:

Placering:

Der er placeret oplag på flugtvejsgangen i afdeling nord i form af polstrede møbler. Dette skal straks fjernes.

Oplaget er ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1 om tilladt oplag på flugtvejsgange.

Der kan placeres oplag på flugtvejsgange uden forudgående tilladelse, såfremt oplaget efterlever retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1.

Lovgivning	BR18, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Sektion	BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange
Lovtekst	Flugtvejsgange kan benyttes til andre formål end trafik i de tilfælde, hvor denne benyttelse er beskrevet i brandstrategien, samt for byggeri der er udført efter reglerne i tidligere bygningsreglementer end BR18, og hvor der foreligger en af kommunalbestyrelsen, herunder beredskabsmyndigheden, godkendt inventaropstilling for flugtvejsgange. Brugen af flugtvejsgange til andre formål end trafik anses for acceptabelt, såfremt følgende efterleveres, og såfremt der ikke fremgår andet af brandstrategirapporten, funktionsbeskrivelsen eller byggetilladelsen for det pågældende byggeri. 1. Benyttelsen må ikke medføre en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Møbler og inventar skal primært være udført af

klassificerede materialer mindst som D-s2,d2 og med en ultra lav brandbelastning på højst 50 MJ/m² af gulvarealet (svarende til ca. 2,5 kg træ , eller 1,5 kg plast, herunder opskummet plast for polstring af møbler) jævnt fordelt i flugtvejsgangen. Den maksimale brandbelastning er gældende for den samlede mængde af inventar i flugtvejsgangen inklusiv de efterfølgende punkter 2-5: 2. Møbler udført i ubrændbare materialer eller svær antændelige materialer, f.eks. massivt træ, kan accepteres. Endvidere kan let polstrede møbler anvendes. Betræk på disse skal opfylde kravene for antændelighed jf. DS/EN 1021-1 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 1: Antændelseskilde svarende til glødende cigaret eller DS/EN 1021-2 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme. eller en standard, der giver tilsvarende sikkerhed mod antændelse. 3. Der kan opsættes håndsprittdispensere til brug for hånddesinfektion på stedet, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. Størrelsen af dispensere må højst være 1 liter pr. dispenser. 4. Opslagstavler og kunst på vægge kan accepteres i begrænset omfang og højst 20 % af vægarealet jævnt fordelt. 5. Opsætning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, herunder ladeapparater, er ikke tilladt. Lysarmaturer og mindre informationskærme er acceptabelt. 6. Flugtvejsgangens funktion som flugtvej må ikke reduceres. Ganglinjen skal være retlinjet og følge flugtvejsgangens naturlige geometri. Ganglinjen skal have en fri bredde svarende til personbelastningen, der skal benytte flugtvejen, dog mindst 10 mm pr. person og mindst 1,3 m, dog henholdsvis 1,8 eller 2,4 m i byggeri omfattet af anvendelseskategori 6. F.eks. skal en flugtvejsgang, hvor der er udgang i to modstående ender, for et afsnit indrettet med en jævn fordelt personbelastning på i alt 300 personer, have en fri bredde på mindst 1,5 m. Dette svarer til, at den samlede personbelastning deles med 150 personer på hver af på de to udgange. 7. Opstilling af løst inventar og lignende må kun ske på arealer uden for den egentlige ganglinje.

Påbud

Fra BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange med krævet handlingsfrist: 22/08-2023

Lokation:

Placering:

Der er placeret oplag på flugtvejsgangen i afdeling syd i form af polstrede møbler. Dette skal straks fjernes.

Oplaget er ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1 om tilladt oplag på flugtvejsgange.

Der kan placeres oplag på flugtvejsgange uden forudgående tilladelse, såfremt oplaget efterlever retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1.

Lovgivning	BR18, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Sektion	BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange
Lovtekst	Flugtvejsgange kan benyttes til andre formål end trafik i de tilfælde, hvor denne benyttelse er beskrevet i brandstrategien, samt for byggeri der er udført efter reglerne i tidligere bygningsreglementer end BR18, og hvor der foreligger en af kommunalbestyrelsen, herunder beredskabsmyndigheden, godkendt inventaropstilling for flugtvejsgange. Brugen af flugtvejsgange til andre formål end trafik anses for acceptabelt, såfremt følgende efterleves, og såfremt der ikke fremgår andet af brandstrategirapporten, funktionsbeskrivelsen eller byggetilladelsen for det pågældende byggeri. 1. Benyttelsen må ikke medføre en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Møbler og inventar skal primært være udført af klassificerede materialer mindst som D-s2,d2 og med en ultra lav brandbelastning på højst 50 MJ/m² af gulvarealet (svarende til ca. 2,5 kg træ , eller 1,5 kg plast, herunder opskummet plast for polstring af møbler) jævnt fordelt i flugtvejsgangen. Den maksimale brandbelastning er gældende for den samlede mængde af inventar i flugtvejsgangen inklusiv de efterfølgende punkter 2-5: 2. Møbler udført i ubrændbare materialer eller svær antændelige materialer, f.eks. massivt træ, kan accepteres. Endvidere kan let polstrede møbler anvendes. Betræk på disse skal opfylde kravene for antændelighed jf. DS/EN 1021-1 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 1: Antændelseskilde svarende til glødende cigaret eller DS/EN 1021-2 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme. eller en standard, der giver tilsvarende sikkerhed mod antændelse. 3. Der kan opsættes

tændstikker eller en standard, der giver tilsvarende sikkerhed med antændelser. Der kan opstilles håndsprittdispensere til brug for hånddesinfektion på stedet, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. Størrelsen af dispensere må højst være 1 liter pr. dispenser. 4. Opslagstavler og kunst på vægge kan accepteres i begrænset omfang og højst 20 % af vægarealet jævnt fordelt. 5. Opsætning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, herunder ladeapparater, er ikke tilladt. Lysarmaturer og mindre informationskærme er acceptabelt. 6. Flugtvejsgangens funktion som flugtvej må ikke reduceres. Ganglinjen skal være retlinjet og følge flugtvejsgangens naturlige geometri. Ganglinjen skal have en fri bredde svarende til personbelastningen, der skal benytte flugtvejen, dog mindst 10 mm pr. person og mindst 1,3 m, dog henholdsvis 1,8 eller 2,4 m i byggeri omfattet af anvendelseskategori 6. F.eks. skal en flugtvejsgang, hvor der er udgang i to modstående ender, for et afsnit indrettet med en jævn fordelt personbelastning på i alt 300 personer, have en fri bredde på mindst 1,5 m. Dette svarer til, at den samlede personbelastning deles med 150 personer på hver af på de to udgange. 7. Opstilling af løst inventar og lignende må kun ske på arealer uden for den egentlige ganglinje.



Ingen besked tilknyttet



Ingen besked tilknyttet

Påbud

Fra BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange med krævet handlingsfrist: 22/08-2023

Lokation:

Placering:

Der er placeret oplag på flugtvejsgangen i afdeling nord i form af polstrede møbler. Dette skal straks fjernes.

Oplaget er ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1 om tilladt oplag på flugtvejsgange.

Der kan placeres oplag på flugtvejsgange uden forudgående tilladelse, såfremt oplaget efterlever retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1.

Lovgivning	BR18, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Sektion	BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange
Lovtekst	Flugtvejsgange kan benyttes til andre formål end trafik i de tilfælde, hvor denne benyttelse er beskrevet i brandstrategien, samt for byggeri der er udført efter reglerne i tidligere bygningsreglementer end BR18, og hvor der foreligger en af kommunalbestyrelsen, herunder beredskabsmyndigheden, godkendt inventaropstilling for flugtvejsgange. Brugen af flugtvejsgange til andre formål end trafik anses for acceptabelt, såfremt følgende efterleves, og såfremt der ikke fremgår andet af brandstrategirapporten, funktionsbeskrivelsen eller byggetilladelsen for det pågældende byggeri. 1. Benyttelsen må ikke medføre en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Møbler og inventar skal primært være udført af klassificerede materialer mindst som D-s2,d2 og med en ultra lav brandbelastning på højst 50 MJ/m² af gulvarealet (svarende til ca. 2,5 kg træ , eller 1,5 kg plast, herunder opskummet plast for polstring af møbler) jævnt fordelt i flugtvejsgangen. Den maksimale brandbelastning er gældende for den samlede mængde af inventar i flugtvejsgangen inklusiv de efterfølgende punkter 2-5: 2. Møbler udført i ubrændbare materialer eller svær antændelige materialer, f.eks. massivt træ, kan accepteres. Endvidere kan let polstrede møbler anvendes. Betræk på disse skal opfylde kravene for antændelighed if. DS/EN 1021-1. Bestemmelser af

anvendes. Betæk på disse skal opfylde kravene for antændelighed jfr. DS/EN 1021-1 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 1: Antændelseskilde svarende til glødende cigaret eller DS/EN 1021-2 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme. eller en standard, der giver tilsvarende sikkerhed mod antændelse. 3. Der kan opsættes håndspritdispensere til brug for hånddesinfektion på stedet, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. Størrelsen af dispensere må højst være 1 liter pr. dispenser. 4. Opslagstavler og kunst på vægge kan accepteres i begrænset omfang og højst 20 % af vægarealet jævnt fordelt. 5. Opsætning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, herunder ladeapparater, er ikke tilladt. Lysarmaturer og mindre informationsskærme er acceptabelt. 6. Flugtvejsgangens funktion som flugtvej må ikke reduceres. Ganglinjen skal være retlinjet og følge flugtvejsgangens naturlige geometri. Ganglinjen skal have en fri bredde svarende til personbelastningen, der skal benytte flugtvejen, dog mindst 10 mm pr. person og mindst 1,3 m, dog henholdsvis 1,8 eller 2,4 m i byggeri omfattet af anvendelseskategori 6. F.eks. skal en flugtvejsgang, hvor der er udgang i to modstående ender, for et afsnit indrettet med en jævn fordelt personbelastning på i alt 300 personer, have en fri bredde på mindst 1,5 m. Dette svarer til, at den samlede personbelastning deles med 150 personer på hver af på de to udgange. 7. Opstilling af løst inventar og lignende må kun ske på arealer uden for den egentlige ganglinje.



Ingen besked tilknyttet



Ingen besked tilknyttet



Ingen besked tilknyttet

Påbud

Fra BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange med krævet handlingsfrist: 21/08-2023

Lokation:

Placering:

Der er placeret oplag på flugtvejsgangen i afdeling syd i form af computer. Dette skal straks fjernes.

Oplaget er ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1 om tilladt oplag på flugtvejsgange.

Der kan placeres oplag på flugtvejsgange uden forudgående tilladelse, såfremt oplaget efterlever retningslinjerne i afsnit 7.3.2.1.

Lovgivning	BR18, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Sektion	BR18 - Flugtveje - Oplag flugtvejsgange
Lovtekst	Flugtvejsgange kan benyttes til andre formål end trafik i de tilfælde, hvor denne benyttelse er beskrevet i brandstrategien, samt for byggeri der er udført efter reglerne i tidligere bygningsreglementer end BR18, og hvor der foreligger en af kommunalbestyrelsen, herunder beredskabsmyndigheden, godkendt inventaropstilling for flugtvejsgange. Brugen af flugtvejsgange til andre formål end trafik anses for acceptabelt, såfremt følgende efterleves, og såfremt der ikke fremgår andet af brandstrategirapporten, funktionsbeskrivelsen eller byggetilladelsen for det pågældende byggeri. 1. Benyttelsen må ikke medføre en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Møbler og inventar skal primært være udført af klassificerede materialer mindst som D-s2,d2 og med en ultra lav brandbelastning på højst 50 MJ/m² af gulvarealet (svarende til ca. 2,5 kg træ , eller 1,5 kg plast, herunder opskummet plast for polstring af møbler)

jævnt fordelt i flugtvejsgangen. Den maksimale brandbelastning er gældende for den samlede mængde af inventar i flugtvejsgangen inklusiv de efterfølgende punkter 2-5: 2. Møbler udført i ubrændbare materialer eller svær antændelige materialer, f.eks. massivt træ, kan accepteres. Endvidere kan let polstrede møbler anvendes. Betræk på disse skal opfylde kravene for antændelighed jf. DS/EN 1021-1 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 1: Antændelseskilde svarende til glødende cigaret eller DS/EN 1021-2 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme. eller en standard, der giver tilsvarende sikkerhed mod antændelse. 3. Der kan opsættes håndspritdispensere til brug for hånddesinfektion på stedet, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. Størrelsen af dispensere må højst være 1 liter pr. dispenser. 4. Opslagstavler og kunst på vægge kan accepteres i begrænset omfang og højst 20 % af vægarealet jævnt fordelt. 5. Opsætning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, herunder ladeapparater, er ikke tilladt. Lysarmaturer og mindre informationsskærme er acceptabelt. 6. Flugtvejsgangens funktion som flugtvej må ikke reduceres. Ganglinjen skal være retlinjet og følge flugtvejsgangens naturlige geometri. Ganglinjen skal have en fri bredde svarende til personbelastningen, der skal benytte flugtvejen, dog mindst 10 mm pr. person og mindst 1,3 m, dog henholdsvis 1,8 eller 2,4 m i byggeri omfattet af anvendelseskategori 6. F.eks. skal en flugtvejsgang, hvor der er udgang i to modstående ender, for et afsnit indrettet med en jævn fordelt personbelastning på i alt 300 personer, have en fri bredde på mindst 1,5 m. Dette svarer til, at den samlede personbelastning deles med 150 personer på hver af på de to udgange. 7. Opstilling af løst inventar og lignende må kun ske på arealer uden for den egentlige ganglinje.



Ingen besked tilknyttet

Påbud

Fra BR18 - Ordensregler - Generelle ordensregler med krævet handlingsfrist: 21/08-2023

Lokation:

Placering:

På brandsynet kan det konstateres at teknikrummet (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.

Gældende for eltavlerum i afdeling syd.

Lovgivning	BR18, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Sektion	BR18 - Ordensregler - Generelle ordensregler
Lovtekst	7.3.6 Generelle ordensregler Dette afsnit beskriver generelle ordensregler, der skal efterleves i byggeri i alle anvendelseskategorier. Der skal dog ikke nødvendigvis udarbejdes opslag med disse. Ordensreglerne skal sikre at: • Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, skal altid være passable. Kortvarig standsning på brandveje kan accepteres, såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet. Beplantning skal holdes nede, så det ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene. • Flugtveje, flugtvejspassager og friarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Evt. møbler og inventaropstilling i flugtvejsgange skal placeres, så de ikke hindrer de frie

gangpassager, som nærmere beskrevet i afsnit 7.3.2.1 vedrørende gangarealer i flugtveje. • Der skal være fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr. • Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene. • Døres, portes og lemmer selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Døre, porte og lemme skal lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige. Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign. • Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.



Ingen besked tilknyttet

Øvrige bemærkninger til brandsynet:

Ingen note tilføjet

Brandsyns deltagerne havde mulighed for at kommentere Beredskab Fyns bemærkninger² til brandsynet.

Udstedte forbud⁴ eller påbud⁵ er udstedt i henhold til brandsynsbekendtgørelsen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Klagevejledning

Forbud og påbud kan ikke påklages⁷ anden myndighed.

Med venlig hilsen

Mikael Kristiansen

20319614

mkri@beredskabfyn.dk

1)

Brandsyn foretages med hjemmel i § 36 stk. 1 i forsvarsministeriets bekendtgørelse af beredskabsloven, LBK nr. 314 af 03/04/2017 samt § 2 i forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandsyn, nr. 2341 af 09/12/2021.

2)

§ 19 i bekendtgørelse af forvaltningslovens nr. 433 af 22/04/2014

3)

Bekendtgørelse nr. 2341 af 09/12/2021 om brandsyn,

Bekendtgørelse nr. 305 af 30/09/1944 Opbevaring af transportable Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter eller,

Bekendtgørelse nr. 11350 af 15/06/1985 Tekniske forskrifter for F-gas eller,

Bekendtgørelse nr. 1444 af 15/12/2010 om tekniske forskrifter for gasser eller,

Forskrift nr. 11300 af 15/06/1985 tekniske forskrifter for brandfarlige væsker eller,

Bekendtgørelse nr. 28 af 04/01/2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker eller,

Bekendtgørelse nr. 1639 af 06/12/2016 om brandfarlige og brændbare væsker eller,

Forskrift nr. 60227 af 01/02/1990 om Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag eller,

Bekendtgørelse nr. 1070 af 29/06/2020 om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer eller,

Bekendtgørelse nr. 1204 af 13/12/2012 om tekniske forskrifter for højlagre eller,

Bekendtgørelse nr. 1424 af 16/12/2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller,

Beredskabsloven §34 stk. 2 eller,

Beredskabsloven §35 stk. 3

4)

Forbud udstedes i henhold til bekendtgørelse om brandsyn, nr. 2341 af 09/12/2021 § 19, stk. 1 og § 21 stk. 1.

5)

Påbud udstedes i henhold til bekendtgørelse om brandsyn, nr. 2341 af 09/12/2021 § 19, stk. 2 og § 21 stk. 2.

6)

Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold bekendtgørelse om brandsyn, nr. 2341 af 09/12/2021 § 6 stk. 1 og 2.

7)

Bekendtgørelse nr. 1913 af 15/12/2015 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang

